



SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 65232 Taunusstein

Culligan Deutschland GmbH

Forumstraße 22
41468 Neuss

Bericht-Nr.: 7420506-02-V1

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Maisel 14
D-65232 Taunusstein

Anna-Magdalena Eigenbrodt
Connectivity & Products
Detergents & Hygiene - BioServices
Tel. +49 6128 744566
Anna-Magdalena.Eigenbrodt@sgs.com

Taunusstein, 14.08.2025

Prüfbescheinigung - Firewall-Zertifizierung

Die mikrobiologische Reduktionsleistung der „**Firewall-Technologie**“ wurde einmalig durch SGS INSTITUT FRESENIUS bestätigt.

Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die „**Firewall-Technologie**“ 8 log-Reduktion (99,999999 %) für den pathogenen Keim *Pseudomonas aeruginosa* erreicht.

Diese Prüfbescheinigung basiert auf dem Prüfbericht 7420506-01-V1.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH


i.V. Sebastian Vogel
Customer Service Group Leader


i.V. Anna-Magdalena Eigenbrodt
Customer Service Consultant

-Ende des Berichts-

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.

Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußerlichen Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.